



# Details Hauseinführungen


Variante 1  
Sanierung Neubau




Variante 2  
Sanierung Neubau



Variante 4  
Sanierung Neubau



Variante 3  
Neubau - zum Einlegen in die Schalung



- ① Pressdichtung Typ "MFD" (Fabrikat Kröner) mit Bohrung für Ortungsdraht  $\varnothing 6$  mm und PE-XA Rohr
- ② PE-XA Trinkwasserrohr  
d 40  
d 50  
d 63
- ③ Ortungsdraht Cu 10 mm<sup>2</sup>
- ④ Wanddurchführung Steckmuffe Typ "D" (Fabrikat Kröner) 110/100 mit 400-1000 Dichttring passend für KSR 110x2.3/3,2/5,3
- ⑤ P-Liner Universell mit Anspachtelflansch UFR 100/300 (Hauff-Technik)
- ⑥ Hohlkehle mit Dickbeschichtung ausbilden
- ⑦ Konischer Gummistopfen EPDM (Fabrikat Kröner)  
DN 94 / 40  
DN 94 / 50  
DN 94 / 63
- ⑧ Gummi - Stützring (Fabrikat Kröner)  
DN 100 / 40  
DN 100 / 50  
DN 100 / 63



Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg  
Blaufelder Str. 23 74564 Crailsheim Tel. 07951/481-0  
Fax. 07951/481-40 Internet: [www.now-wasser.de](http://www.now-wasser.de)

ZV Hohenloher WV-Gruppe

Hauseinführungen

Details

Beilage	Fertigung	■
Plott	10. April 2012	

Crailsheim, den 10. April 2012

geprüft  
**Ernst Rommel**  
NOW-Geschäftsführer

Gefertigt: 15. März 2012 Ger. / SR M. = 1 : 10

Z.Nr.: 92 01. 005